



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 100/2024

MODALIDADE DO ACIDENTE: VAZAMENTO DE DUTO

LOCAL: USINA SANTA JULIANA BIOENERGIA

MUNICÍPIO: SANTA JULIANA/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 13/04/2024 - 08:00:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 13/04/2024 - 10:00:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: CAROLINE MACHADO

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Segundo informações repassadas ao NEA, ocorreu afloramento de água residuária de uma adutora subterrânea de efluente gerado no processo industrial para a produção de açúcar e etanol. Assim que constatado as válvulas foram fechadas e o vazamento interrompido. Toda água foi direcionada para um bolsão de decantação próximo ao local do vazamento. Não foi constatado dano ambiental segundo a empresa. Estimativa de vazamento de 37 metros cúbicos, sendo este efluente classificado como classe II - não perigoso, conforme relatório de análise encaminhado ao NEA.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: USINA SANTA JULIANA BIOENERGIA

PRODUTO: ÁGUA RESIDUÁRIA | **NÚMERO ONU:** NÃO SE APLICA | **CLASSE DE RISCO:**

OBSERVAÇÕES: O analista do NEA está acompanhando a ocorrência e posteriormente irá realizar vistoria para verificar as medidas adotadas para a limpeza do local atingido.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental