



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 141/2024

MODALIDADE DO ACIDENTE: Industrial

LOCAL: ETA Peixoto Filho - Avenida Doutor Manuel Lourenço de Azevedo s/n, bairro Aeroporto

MUNICÍPIO: Ubá/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 03/06/2024 - 13:45:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 03/06/2024 - 16:22:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Representante da empresa

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Segundo informações repassadas ao NEA, no dia 03/06/2024, por volta das 13h45, ocorreu vazamento em um cilindro de cloro na ETA Peixoto Filho, pela sua válvula. Mesmo com a aplicação do kit de segurança, o vazamento se prolongou no tempo. Empresa de pronto atendimento acionada.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA

PRODUTO: gás cloro | **NÚMERO ONU:** 1017 | **CLASSE DE RISCO:** 2.3

OBSERVAÇÕES: O analista Newton Oliveira fez o primeiro atendimento remotamente, e estará se deslocando para o local.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental